

Toto prohlášení se vydává podle § 14 zákona č. 90 / 2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a podle § 12 nařízení vlády č. 116 / 2016 Sb., o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh

Výrobce **ZPA EKOREG, spol. s r. o.** Děčínská 55
400 03 Ústí nad Labem
Česká republika
IČO: 472 83 271
DIČ: CZ47283271

prohlašuje že,

- vlastnosti uvedeného výrobku splňují požadavky stanovené v **nařízení vlády č. 116 / 2016 Sb., a ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU**
- výrobek je za podmínek určené instalace, údržby a použití bezpečný,
- výrobky jsou shodné s typem popsáním v ES certifikátu o přezkoušení typu
- se toto prohlášení o shodě vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Výrobek: Řada regulátorů teploty a tlaku, typová řada 61*** v provedení Ex

Typy (odvozené varianty): regulátory teploty 61126, 61134, 61113
regulátory tlaku 61214, 61215, 61218, 61219, 61220, 61242

 II 2G Ex db eb IIB T6 Gb

 II 2D Ex tb eb IIIC T 50°C Db

Regulátory jsou určeny pro dvoustavovou regulaci nebo signalizaci teploty nebo tlaku. Diferenční regulátory jsou určeny pro regulaci rozdílů dvou tlaků.

Další údaje jsou uvedeny v dokumentaci dodávané s výrobkem.

Způsob posouzení shody: - § 10 odst. 1 písm. b) bod 1., NV č. 116 / 2016 Sb.
- příloha č. 3 „EU přezkoušení typu“ NV č. 116 / 2016 Sb.
- příloha č. 7 „Zabezpečování jakosti výrobku“ NV č. 116 / 2016 Sb.

Seznam použitých předpisů, norem:

- Nařízení vlády č. 116 / 2016 Sb Směrnice 2014/34/EU
- ČSN EN 60079-0:2013, ČSN EN 60079-1:2015, ČSN EN 60079-7:2016, ČSN EN 60079-31:2014,

Doplňující informace:

FTZÚ AO č. 210, oznámený subjekt č. 1026, 716 07 Ostrava – Radvanice, IČO: 00577880 vydal:
ES Certifikát o přezkoušení typu č. FTZÚ 02 ATEX 0309 platnost do 31. 12. 2007
Dodatek č.1 k ES Certifikátu o přezkoušení typu č. FTZÚ 02 ATEX 0309 platnost do 31.12.2007
Dodatek č.2 k ES Certifikátu o přezkoušení typu č. FTZÚ 02 ATEX 0309 platnost do 23.4.2008
Dodatek č.3 k Certifikátu EU přezkoušení typu č. FTZÚ 02 ATEX 0309X platnost do 30.6.2021
Oznámení o zabezpečování kvality č. FTZÚ 16 ATEX Q 005

Podepsáno za a jménem ZPA EKOREG, spol. s r. o. Ústí nad Labem
V Ústí nad Labem dne 1. 8. 2016

Miroslav Beck zmocněnec pro jakost



Výrobní číslo:

ZPA EKOREG, spol. s r. o.
Děčínská 55, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 47283271 DIČ: CZ47283271
33/4