

Производитель **ЗПА ЭКОРЕГ о.о.о.**

**Děčínská 55
400 03 ÚSTÍ nad Labem
Чешская республика
ИН: 472 83 271
НИН: CZ47283271**

декларирует, что

- свойства продуктов специфицированных в этой декларации соответствуют требованиям, предусмотренным в **указе правительства No. 118 / 2016 СУ, которым назначаются технические требования к электрическим установкам низкого напряжения** (Указание 2014 / 35 / ЕУ ЛВД)
- продукт является безопасным при условии правильной инсталляции, технического обслуживания и применения
- процесс производства обеспечивает соответствие продуктов ниже описанного типа с технической документацией и с требованиями согласно указу правительства No. 118 / 2016 СУ, относящихся к нему

Продукт: Ряд регуляторов и ограничителей температуры, давления и отрицательного давления

Тип: 61112, 61113, 61114, 61126, 61127, 61134, 61135,
61214, 61215, 61216, 61218, 61219, 61220, 61242

Продукт определен для двусоставной регуляции или сигнализации температуры, или же давления (регуляторы) и для перерыва электрической цепи с возможностью одновременной сигнализации при нарушении максимальной установленной величины температуры, или же давления (ограничителя). Дифференциальные регуляторы определены для регуляции разностей двух давлений.

Последующие данные приведены в документации, поставляемой вместе с продуктом.

Список применённых правил и норм:

- Указ правительства No. 118 / 2016 СУ. Указание 2014 / 35 / ЕУ (ЛВД)
- для регуляторов и ограничителей давления ИЕЦ 730-1, ИЕЦ 730-2-6 (ЧСН ЕН 60730-1 и 60730-2-6)
- для регуляторов и ограничителей температуры ИЕЦ 730-1, ИЕЦ 730-2-9 (ЧСН ЕН 60730-1 и 60730-2-9)
- для регуляторов давления тип 61214 ЧСН ЕН 61373
- ЧСН ЕН 60 529

Дополнительные информации:

Для продукта были изданы:

ЦБ сертификаты No. ЦЗ-542 и ЦЗ-543, оба с 28-ого июля 1997 с актуализацией ЦЗ-542/A1 с 3-ьего мая 2001 от ЭЗУ, органа по сертификации No. 3018, Под лисет 129, 171 02 Прага 8, ИН 00001481.

Акт об испытании защиты ИП 65 No. 4.704260-00 от ЭЗУ, Под лисет 129, 171 02 Прага 8, ИН 00001481

Для регуляторов и ограничителей с нержавеющей гибким волноводом отношения к безопасности технических оборудований, номер дела 2940/05.02/99/15-07/1 и 2 от ИТИ Прага, филиал Усти на Лабе, инспекторский орган No. 4001

Для регуляторов давления тип 61214 акт об испытании No. P26-005-05 от МТХ Прага, а.о., Волкерова 2776, 272 01 Кладно – Крочехлавы, ИН 45275301

ZPA EKOREG, spol. s r. o.
Děčínská 55, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 47283271 DIČ: CZ47283271
33/4



В Усти на Лабе 1-ого марта 2018

Мирослав Бецк, уполномоченный по качеству